



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

3177/15.11.2010

ACORD DE MEDIU

Nr. 11 din 15.11.2010

Ca urmare a cererii adresate de **SC ADVICE SRL** cu sediul în municipiul **Sibiu** str. **Semaforului nr. 30 A**, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 3177 din 28.04.2010,

în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

ACORD

pentru: (executarea lucrărilor, activitatea social economica, tehnologia)

Construire microhidrocentrala Porumbacu 1 pe pârâul Porumbacu amonte de localitatea Porumbacu de Sus, jud. Sibiu

conform proiectului întocmit de **BOITAN ALEXANDRU PFA** și **SC PRO MAXIM SRL** care prevede :

A. Scoatere definitivă din fondul forestier a unei suprafețe de 2886 mp din care cu defrișare 686 mp, astfel :

464 mp UP 2, u.a 65E cu defrișare integrală pentru realizare priză, deznisipator, bazin compensator și conductă alimentare bazin compensator;

2200 mp UP 2, u.a 64 Ad pentru realizare bazin compensator;

222 mp UP 2 u.a. 65Ccu defrișare integrală pentru realizare conductă alimentare bazin compensator

B Scoaterea temporară din fondul forestier a unei suprafețe de 8260 mp din care cu defrișare 7880 mp, astfel :

380 mp UP 2 u.a. 64 Ad pt. conductă de aducțiune și conductă de alimentare bazin compensator

500 mp UP 2 u.a. 64 A cu defrișare, pt. conductă de aducțiune;

700 mp UP2 u a 65 B cu defrișare, conductă alimentare bazin compensator;

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

e-mail : office@arpm7c.ro; <http://arpm7c.ro>



430 mp UP 2 u.a 65 C cu defrișare conductă alimentare bazin compensator;

2263 mp UP 2 u.a 66 A cu defrișare pt. conductă de aducțiune;

828 mp UP 2 u.a 67 B cu defrișare pt. conductă de aducțiune;

1910 mp UP 2 u.a 68 B cu defrișare, pt. conductă de aducțiune;

1249 mp UP 2 u.a 69 B cu defrișare pt. conductă de aducțiune;

C. Amenajare hidroenergetică de tip derivație, de cădere medie cu funcționare prin preluarea și compensarea debitului natural, cu componente proiectate pentru debite de verificare cu asigurarea de 1%.

Componentele amenajării :

- Front de captare compus din prag de captare cu priza tiroleza și canal de fuga MHC Porumbacu 1, deznisipator, camera de încărcare, bazin compensator, aducțiune, centrala hidroelectrică cu $Q_i = 1,50 \text{ mc/s}$, $P_i = 1,448 \text{ MW}$, cadere netă = 111 m, canal de fuga
Caracteristicile captării – cota talveg = 621,10 mdM, cota NNR = 622,50 mdM; înălțime prag de retenție de la talveg = 1,40 m; $Q \text{ calcul } 5\% = 55,40 \text{ mc/s}$; $Q \text{ verificare } 1\% = 102 \text{ mc/s}$;

Priza de tip tiroleza amplasată pe pr. Porumbacu la cota 621,0 mdM va fi alcătuită din -

-prag deversor din beton ciclopian cu $H = 1,40 \text{ m}$, $L = 19,00 \text{ m}$, capabil să tranziteze viitura de dimensionare $Q_{\text{max. } 5\%} = 55,40 \text{ mc/s}$ cu o lamă deversantă de 1,60 m și viitura de verificare $Q_{\text{max. } 1\%} = 102 \text{ mc/s}$, disipator de energie din beton cu $L = 10 \text{ m}$ cu pinten de încadrare în aval, rizberma mobilă din anrocamente cu $L = 5,00 \text{ m}$.

-camp de captare (priza pe coronament) prevăzută cu gratar metalic $1,60 \times 2,10 \text{ m}$, dimensionat pentru $1,01 \text{ mc/s}$

- priza de iarnă pe malul drept;

-scara de pești situată pe malul stâng, dimensionată pentru a tranzita **debitul de servitute de 192 l/s** ;

Sistem de măsurare a volumelor de apă turbinate și sistem de măsurare debit de servitute: deversor triunghiular

Deznisipator amplasat aval de captare, pe malul drept, între clădirea centralei MHC Porumbacu 2 și albia râului .

MHC Porumbacu 1 compusă din

- Camera de încărcare - construcție dreptunghiulară cu dimensiunile $10,00 \times 4,00 \times 3,00 \text{ m}$ prevăzută cu preaplin cu deversare la râu și o deschidere de golire, care va avea rolul de preluare a debitelor de captare precum și debitul uzinat de MHC Porumbacu 2 ($Q_{\text{max.}} = 1,20 \text{ mc/s}$) din canalul de fugă al acesteia și de conducere a acestora în bazinul compensator al amenajării.

- bazinul compensator amplasat în aval, la o distanță de aprox. 600 m de captare și se realizează printr-o îndiguire ce realizează o **acumulare cu $V \text{ total} = 2500 \text{ mc}$ și $V \text{ util} = 2200 \text{ mc}$** . Conducta de



alimentare ce face legătura între camera de încărcare și bazinul compensator cu $L=630\text{m}$. $D_n=1200\text{mm}$ se va poziționa paralel cu albia râului pe o distanță de aprox. 200m, după care paralel cu drumul forestier

- **Aducțiunea cu $L=4320\text{m}$** și $\varnothing 1000\text{ mm}$ din tuburi de poliestere va fi amplasată pe malul stâng al pârâului Porumbacu

Centrala hidroelectrică amplasată pe malul stâng al cursului de apă la cota platforma centrală = 499,50 mdM, la o distanță de 100 m de albia minora a pr. Porumbacu. Platforma centralei se va realiza deasupra nivelului apei la debite maxime cu asigurare de 1%. Centrala adăpostește o turbină Pelton cu ax vertical. Pentru situații de urgență s-a prevăzut echiparea centralei cu sistem by-pass.

Bazinul de liniștire

Canalul de fugă cu panta 1‰ care subtraversează drumul forestier și deșează în aval de podul din zona la cota 497,50mdM

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele și în legătură cu calitatea și concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale participării publicului

Proiectul este întocmit în scopul valorificării potențialului hidroenergetic al pr. Porumbacu între cotele 622,00mdM și 497,50 mdM prin producerea de energie din sursă regenerabilă,

integrându-se în principiul utilizării durabile a resurselor naturale.

Conform studiului de evaluare adecvată nu vor fi afectate habitatele de hrănire și cuibărire a speciilor pentru care a fost desemnat SPA **Piemontul Făgăraș**, iar integritatea **SCI Munții Făgăraș** nu va fi afectată. Impactele identificate sunt ne semnificative și nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor /habitatelor de interes conservativ.

in următoarele condiții:

Factor de mediu: APA

- **Pe perioada execuției lucrărilor –**

Se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață

- respectarea cu strictețe a normelor privind organizarea de șantier; înainte de începerea lucrărilor de construire se va solicita și obține de la autoritatea de mediu act de reglementare distinct privind amplasarea și funcționarea organizării de șantier ;

- se interzice degradarea albiei și malurilor râului;



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145

e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>



-materialele de construcție și cele rezultate din excavări vor fi depozitate la distanță de cursul de apă sau de rigolele de scurgere a apelor pluviale;

- se interzice deversarea de combustibili, uleiuri sau orice alte substanțe potențial poluatoare în apa de suprafață ;

-pentru traversarea cursurilor de apă, executantul lucrărilor este obligat ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albie scurgerea normală a apelor, iar prin activitățile desfășurate pentru execuția lucrărilor să nu schimbe calitățile fizico chimice ale apei sau regimul hidraulic al albiei; - executantul lucrărilor va trebui să întocmească Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- traseul aducțiunii nu va bloca scurgerea apelor de pe versanți;

- lucrările hidrotehnice prevăzute vor conține scara de pești pentru asigurarea circuitului din lanțul trofic, asigurarea debitului de servitute și celui salubru, restituția integrală a apei fără modificarea calității acesteia în secțiunea de prelevare;

- este interzisă modificarea sau reducerea secțiunii de scurgere a apei la niveluri maxime de 5%, respectiv 1% în timpul execuției și exploatarei lucrărilor;

- în cazul producerii unor pagube de orice fel riveranilor, SC ADVICE SRL va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

• **Pe perioada de operare**

1) se vor întocmi Regulamente de funcționare, exploatare și întreținere pentru fiecare dintre obiectele componente ale proiectului, precum și Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; funcționarea microhidrocentralei se va face conform regulamentului de exploatare cu respectarea debitului de servitute de 192 l/s.

2) beneficiarul lucrării va solicita de la autoritățile deținătoare date hidrometeorologice – avertizări, nivele ale cursului de apă pe care se lucrează;

3) orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorată viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

Factor de mediu: AER

Pe perioada execuției lucrărilor

- toate vehiculele și echipamentele cu motoare cu ardere internă utilizate vor fi supuse unui regim de revizii și reparații periodice;

- în perioadele uscate se vor realiza acțiuni de stropire pentru prevenirea ridicării prafului ;

- se va asigura un management corect al materialelor de construcții pulverulente;



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>

- curățarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea șantierelor de lucrări .

Factori de mediu: SOL, SUBSOL,

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- stratul de sol vegetal decopertat cu ocazia săpăturilor va fi depozitat în grămezi separate, în așa fel încât la terminarea lucrărilor să poată fi reutilizat;
- se va evita pe cât posibil amplasarea direct pe sol a materialelor de construcții ;
- la organizările de șantier vor fi amenajate suprafețe impermeabilizate, pentru depozitarea deșeurilor și a recipientelor golite și se vor asigura toalete ecologice pentru muncitori;
- deșeurile reciclabile vor fi colectate separat, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate în vederea valorificării, conform prevederilor Legii nr. 465/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, completată și modificată prin OUG 61/2003, Legea nr. 138/2006 și Legea nr. 27/2007

Factori de mediu : FLORA ȘI FAUNA

Conform studiului de evaluare adecvată întocmit, proiectul nu este susceptibil de a afecta negativ integritatea sitului Natura 2000 SPA Piemontul Făgăraș , impacturile identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ

În vederea reducerii la minim a impactului asupra biodiversității se vor respecta următoarele condiții :

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- organizarea de șantier se va realiza pe amplasamentul destinat viitoarei MHC (la confluența pârâului Porumbacu cu pârâul Porumbăcel) ;
- antreprenorul va delimita zona de lucru și va permite accesul în zonă numai personalului direct implicat în realizarea lucrărilor, în vederea minimizării impactului asupra vegetației și faunei din zonă;
- înlăturarea vegetației se va limita la minimul absolut necesar; se va efectua numai cu acordul autorităților competente și se va elabora și implementa un plan pentru replantare;
- în aval de construcția prizei de captare va fi asigurat permanent debitul de servitute și debitul salubru, pentru a înlătura impactul cumulativ al MHC Porumbacu 1 cu cel generat de funcționarea MHC Porumbacu 2 ;
- construirea unei scări de pești cu lungimea de 8,15 m și lățimea de 1,50 m cu 8 praguri cu înălțimea de 60 cm - prag cu șicane la cota radier pentru fiecare treaptă ;



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpin7c.ro ; <http://arpmsb.anpm.ro>



- constructorul nu va executa lucrări la priza de captare, bazinul compensator, deznisipator pe perioada de reproducere a păstrăvului (**noiembrie-ianuarie**);

pentru a se evita disturbarea păsărilor și mamiferelor din zona lucrările se vor efectua pe tronsoane scurte (200 m);

- se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfășurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit proiectul ;

- șantierul, drumurile de acces provizoriu și toate suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat și redată folosinței lor inițiale, sub atenta îndrumare a unui biolog pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi în aria vizată de proiect ;

- pentru a evita distrugerea comunităților de macrovertebrate bentonice (baza trofică pentru ihtiiofaună) de către depunerile de sedimente generate de lucrările de construcție a captărilor de apă se vor stabili și aplica măsuri de retenție a acestora în perimetrul lucrărilor ;

- eventualele neconcordanțe între proiectul tehnic în special în ceea ce privește traseul conductei de aducțiune și situația din teren, vor fi rezolvate prin identificarea altor soluții tehnice de execuție, fără a abate traseul conductei de pe traseul studiat și avizat;

- după terminarea lucrărilor, solul vegetal decopertat se va reamplasa pe locurile de unde a fost decopertat și se vor executa lucrări de replantare în măsura în care acestea sunt posibile.

Factori de mediu: AȘEZĂRILE UMANE

Pe perioada execuției lucrărilor, în vederea diminuării impactului produs de activitatea de construcție prin degajarea de CO, NOx, SO2, particule în suspensie și plumb cu efecte asupra sănătății umane, iar pe de altă parte de zgomot și vibrații se impun următoarele măsuri :

- Întocmirea și implementarea Planului de management de mediu al cărui obiectiv principal este de a asigura că proiectarea, procedurile de construcție și de exploatare sunt acceptabile din punct de vedere al tipurilor de impact identificate și al măsurilor de diminuare a impactului stabilite; constructorul va trebui să numească un inspector de mediu în vederea aplicării unui program de supraveghere de mediu și de monitorizare pe durata executării lucrărilor;
- Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a lucrărilor și organizărilor de șantier, pentru evitarea accesului persoanelor neautorizate în zonele cu risc de producere a accidentelor;
- Utilajele utilizate vor trebui să îndeplinească condițiile prevăzute în HG.539/2004 privind nivelul acustic al utilajelor utilizate în exterior.;
- Toate mijloacele auto vor avea revizia tehnică efectuată periodic ;
- Programul de lucru în șantier va fi întrerupt între orele 22,00 și 06,00;
- Se vor stabili rutele cele mai scurte și cu impactul cel mai redus asupra zonelor de locuit, pentru transportul materialelor de construcție;



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>

Documentația conține: Cerere; Memoriu Tehnic întocmit de ing. Alexandr Boitan; piese desenate; Anunțuri publice ; Liste de control pentru etapele de procedură, Raportul evaluării impactului și Studiul de evaluare adecvata întocmite de SC IDEEA CONSULT SRL; Proces verbal al ședinței de dezbateri publice a Raportului evaluării impactului din 30.08.2010, Chitanța nr. 6160 din 28.04.2010- 500 lei (evaluare inițială, etapa de încadrare) și chitanța nr. 7567 din 07.10.2010 -2000 lei; chitanța nr. 118 din 15.11.2010 -1000lei OP 30 din 01.11.2010 taxa Fond Mediu,

si următoarele acte de reglementare

Certificat de urbanism nr.131/III-A-3din 18.03.2009 emis de Consiliul Judetean Sibiu; Acord de parteneriat intre SC ADVICE SRL si Comuna Porumbacu de Jos nr.129 din 13.02.2009; Acordul de principiu nr. 1024 din 26.04.2010 emis de Regia Nationala a Padurilor Romsilva Directia Silvica Sibiu privind realizarea amenajarii hidroenergetice pe Raul Mare Porumbacu; Aviz de gospodarire a apelor nr. 293 din 08.10.2010 emis de Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Olt

Prezentul acord se emite cu următoarele condiții

Acordul de mediu reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu.

De autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul .

Pentru realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor propuse, titularul investiției este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice, conform legislației privind calitatea în construcții

Se vor respecta prevederile înscrise în actele de reglementare emise de alte autorități;

Răspunderea pentru corectitudinea raportului privind impactul asupra mediului revine autorului acestuia;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului;

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor acordului atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

In conformitate cu prevederile art. 16 al.(3) din OUG 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, prezentul acord este valabil pe toată perioada desfășurării lucrărilor de investiții, până la finalizarea acestora.

INFORMAREA ȘI PARTICIPAREA PUBLICULUI



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>



Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație al publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emiteră a acordului de mediu, astfel:

- solicitarea acordului de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin anunț public în mass-media, afișare la sediul Primăriei Porumbacu de Jos, județul Sibiu și publicare pe pagina web. a APM Sibiu

- decizia privind încadrarea proiectului în categoria celor ce se supun evaluării impactului asupra mediului precum și îndrumarul privind definirea domeniului evaluării au fost aduse la cunoștința publicului prin anunțurile publice date în mass-media și prin afișare pe site-ul APM Sibiu

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor, în cadrul ședinței de dezbateră publică, care a avut loc în data 30.08.2010 ora 16,30 în sala de ședințe a Primăriei Porumbacu de Jos, ședință mediatizată prin publicare în mass-media de către titular și publicare pe pagina web a APM Sibiu

- decizia de emiteră a acordului de mediu a fost mediatizată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect și prin afișare pe site-ul APM Sibiu -

- documentația de susținere a solicitării de emiteră a acordului de mediu a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Sibiu, la sediul titularului de proiect; Raportul la studiul privind impactul asupra mediului a fost pus la dispoziția publicului la sediul titularului, la sediul autorității de mediu și pe site APM Sibiu

- nu au existat sesizări și comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii sau la ședința de dezbateră publică

In cursul desfășurării procedurilor de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații formulate de acesta.

REVIZUIRE

În conformitate cu art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 114/2007 și O.U.G. nr. 164/2008, acordul de mediu se revizuieste dacă apar elemente cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii.

Titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii acordului de mediu precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia. În baza notificării realizate de titular, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide menținerea actului de reglementare sau necesitatea de revizuire a acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se va face de către Garda Națională de Mediu Comisariatul Regional/ Județean Sibiu și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezentul acord a fost întocmit în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 9 (noua) pagini semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Daniela STOICA



Intocmit, Dr. Ruxandra Hasegan

SEF SERVICIU AUTORIZĂRI ȘI

EVALUARE IMPACT

VIZAT,

Cons. Jc. Ana THELLMANN



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269 232806, 0269 233094; Fax : 0269 444145
e-mail : office@arpm7c.ro ; <http://arpm7c.ro>