



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Referitor dosar 4367/02.03.2016

NR. 8111/05.04.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 48 din 31.03.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC FISE ELECTRICA SERV SA, cu sediul în Str. Sos. Stefan cel Mare, Nr. 1A, București - Sectorul 1, Județul București, prin ing. Ion Cazacu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 4367/02.03.2016, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competență pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2016, că proiectul **Modernizare rețele electrice de 0,4 kV – localitatea Valea Lungă, com. Dîrlos, jud. Sibiu** propus a fi amplasat în intravilanul satului Valea Lungă, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului pct. 13 lit. a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezența anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) **mărimea proiectului** – prin proiect se propune modernizarea rețelelor electrice din satul Valea Lungă, jud. Sibiu.

Lucrările necesare implementării proiectului sunt:

- demontarea conductorului rețelei aeriene LEA 0,4 kV existente și montarea conductorului tip T2XIR 3x70 Al+50OIAI pe lungime de 1900 m pentru axele circuitelor, respectiv T2XIR 3x50 Al+50OIAI pe lungime de 700 m pentru derivații, pe slăpii existenți;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.545


Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- inscripționare stâlpi aparținând LEA 0,4 kV;
- montare branșamente pe stâlpii LEA 0,4 kV, 29 buc. cu cablu ACYY 4x25 mmp, 25 cu cablu ACYY 2x25 mmp și 2 buc. cu conductor CCBYY 10+10 mmp;
- montare 21 buc. blocuri de măsură și protecție monofazice, BMPm echipate cu întreruptor diferențial cu $I_n = 32$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-01, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST3/2014;
- montare 9 buc. blocuri de măsură și protecție trifazice, BMPt echipate cu întreruptor diferențial cu $I_n = 20$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-03, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST4/2014;
- montare firide de distribuție cu contorizare și protecție modulară, 6 buc. FDCP 2, 6 buc. FDCP 3, 3 buc. FDCP 4, modulare, echipate fiecare cu un set de siguranțe MPR SIST 201 și cu întreruptoare diferențiale cu $I_n = 32$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-01, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST3/2014;
- montare 5 buc. blocuri de măsură și protecție BMPm+t echipate fiecare cu întreruptoare diferențiale cu $I_n = 32$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-01, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST3/2014, respectiv cu întreruptor diferențial cu $I_n = 20$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-03, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST4/2014 pentru consumatorii trifazici;
- montare 6 buc. firidă de distribuție cu contorizare și protecție, FDCP 2m+t, modulară, echipată cu un set de siguranțe MPR SIST 201 și cu întreruptoare diferențiale cu $I_n = 32$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-01, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST3/2014, respectiv cu întreruptor diferențial cu $I_n = 20$ A, $\Delta I_{dif} = 300$ mA și dispozitiv de protecție la supratensiuni tip DPST-03, schema TN, cu electrod auxiliar, conform fișei tehnice ST4/2014 pentru consumatorul trifazic;
- BMPt/FDCP - urile vor fi montate pe fațada imobilului sau pe stâlpii rețelei LEA 0,4 kV existente, atunci când imobilele nu au fațadă la limita de proprietate;
- se vor reface legăturile între tablourile existente pentru fiecare locuință și BMP cu cablu CYY 3x6 mmp. Cablurile vor fi montate în tub PVC montat aparent pe peretii imobilelor (pentru imobilele cu fațadă la limita de proprietate și pentru care BMP se va monta pe fațada imobilului) ;
- se vor reface legăturile între tablourile existente pentru fiecare locuință și BMP/FDCP cu conductor T2XIR 3x16 mmp, respectiv T2XIR 4x16+25 mmp (pentru imobilele care nu au fațadă la limita de proprietate și pentru care BMP/FDCP se va monta pe stâlpii LEA 0,4 kV) Total 100 consumatori din care 80 monofazici și 20 consumatori trifazici (și 8 consumatori cu BMPex).;
- demontarea contoarelor existente și remontarea lor în BMP/FDCP- urile proiectate,
- demontare conductor rețelele electrice aeriene și bransamente electrice aeriene existente;
- montare priză pământare la fiecare BMP, FDCP proiectat;
- montare 13 buc. prize pământare la stâlpii de lângă posturile trafo, terminali, de derivatie,
- înlocuire stâlpi necorespunzători 27 buc. (SC, SE 4, SE 10) cu 15 stâlpi SE 4, 11 stâlpi SE 10, un stâlp SC 10005 proiectați;
- relocare post transformare PT 3 Valea Lungă, astfel:
 - plantare 2 stâlpi SC 15014 pe domeniu public în fundație din beton, turnată. Montare prize pământare la cei doi stâlpi 1 și 2 SC 15014 proiectați;
 - echipare stâlp 1 proiectat cu separator tripolar de exterior STEPno 24 kV, $I_n=200$ A, $I_r=25$ A, montaj orizontal, cu CLP, două tije de acționare. Montare un set descărcători 24 kV pentru racordul cablului 20 kV proiectat;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- construire derivație aeriană LEA 20 kV între stâlpii 1 și 2 proiectați (coronament orizontal, izolație compozit, dublă, conductor funie OIAI50/8 mmp);
- demontare stâlp SE 8 cu trafo PT 3 existent;
- demontare stâlp SE4 al LEA 0,4 kV existent;
- demontare cadru siguranțe, suport trafo, cutie distribuție, trafo 20/0,4 kV al PT 3 existent existent;
- montarea pe stâlpul 2 proiectat, a echipamentelor demontate de pe vechea locație a PT 3 Valea Lungă cu excepția cutiei de distribuție de jt,
- montare cutie distribuție CD 1- 4 proiectată pentru PT 3 echipată cu întreruptor $In=400$ A, debroșabil, reglabil $(0,4 - 1)*In$, cu 3 buc. TC 400/5A, clasa 0,5 S de precizie și 4 circuite prevăzute cu întreruptoare $In= 160$ A , fixe, reglabile la $(0,4-1)*In$, cu descărcători 0,4 kV montați pe bara de j.t. a CD, cu loc de contor electronic
- construirea unei rețele subterane de 20 kV, LES 20 kV, cablu tip 3x A2XS(FI)2Y150/25mmp (lungime 650 m) între LES 20 kV existent, derivația PT 3 Valea Lungă și noul amplasament al PT 3 proiectat;
- înlocuire cutie distribuție j.t. a PT 1 existent cu cutie echipată cu întreruptor $In=400$ A, debroșabil, reglabil $(0,4-1)*In$, cu 3 buc. TC 150/5 A, clasa 0,5 S de precizie și 4 circuite prevăzute cu întreruptoare $In= 160$ A, fixe, reglabile la $(0,4-1)*In$, cu descărcători 0,4 kV montați pe bara de j.t. a CD , cu loc de contor electronic. Pe circuitul 4 se va racorda cu cablu ACYY 4x25 mmp, o cutie de iluminat trifazică, echipată cu contactor de 63 A, loc de contor electronic, cu foto - celulă sau ceas contact pentru aprindere iluminat și 2 plecări pe siguranță MPR SIST 201. Cutia se va monta pe stâlpul cu PT 1. Contorul electronic se va monta înaintea contactorului în cutia de iluminat proiectată;
- montare 5 seturi descărcători de 0,4 kV, pe primul stâlp al fiecarui circuit LEA 0,4 kV.
- măsurare priză pământare la PT 1 Valea Lungă și dacă este cazul, îmbunătățirea ei;
- b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
- c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul
- d) producția de deșeuri – deșeurile rezultate din activitățile de realizare a demontării și montării conductorilor, se vor colecta selectiv în spații special amenajate și se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;
- e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – praf, emisii de gaze și zgomot pe timpul execuției.
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite - nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii.

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 04 din 14.08.2015 emis de Primăria Dîrlos și a verificării documentației de către ing. Marius Pleșa; terenul este situat în intravilanul satului Valea Lungă, drumuri comunale.

2.2. relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede – nu este cazul
- b) zonele costiere – nu este cazul
- c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.545
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrogeologică – nu este cazul.
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul
- h) ariile dens populate - nu este cazul
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact local;
- b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul
- c) mărimea și complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului. Impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia.
- d) probabilitatea impactului – nu este cazul
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare în condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare.


Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect.
- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;
- respectarea amplasamentului organizării de șantier conform planului de încadrare în zonă și a planului de situație anexate documentației;
- respectarea întocmai a condițiilor prevăzute în documentele și avizele preliminare emise de alte autorități;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- în vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrații beneficiarul va impune constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite zgomote înalte și poluanți;
- suprafetele de teren afectate temporar prin execuția lucrărilor vor fi redate în categoria de folosință avută anterior, sarcina revenindu-i titularului proiectului;
- este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin:
 - abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate;
 - staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

Ionel Stelian NAICIU

Sef Serviciu Monitorizare și Laboratoare



**ŞEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Lucia POPOVICI**

**ÎNTOCMIT,
Ing. Marius PLEȘA**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>